



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской
области)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в
Кашинском городском округе Тверской области
ул. Ленина 32/2, г. Кашин, Тверская область, 171640, телефон/факс 2-00-44

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 01/70 Тверская область, г. Кашин, 27 мая 2024 г.
ул. Ленина, д.32/2
(место выдачи предписания)

Мною, Евсеева Светлана Владимировна

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального общеобразовательного учреждения Горицкая средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» Кимрского муниципального округа Тверской области; Тверская область, Кимрский м.о., с. Горицы, пер. Садовый, стр.1

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В нарушении п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения профилактического визита в кабинете музыки, в кабинете географии и в обеденном зале покрытие столов и стульев имеет дефекты и повреждения, имеются сколы, не допускающие обработку с моющими и дезинфицирующими средствами.
2. В нарушение п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения профилактического визита в кабинетах начальных классов (с 1-4 классы), в обеденном зале, в кабинете точка роста, в кабинете физики и химии, в кабинете математики, в первом и втором кабинетах русского языка и литературы, в кабинете биологии, в кабинете черчения, в кабинете обществознания и истории и в кабинете географии окна открываемые в весенний, летний и осенний период не оборудованы москитными сетками.
3. В нарушении п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения

профилактического визита в некоторых помещениях школы полы имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку и дезинфекцию, а именно: в обеденном зале на линолеуме имеется нарушение целостности покрытия, трещины; в зоне рекреации на втором этаже полы деревянные, местами содрана краска; в кабинете географии на линолеуме не закреплены стыки; в холле второго этажа на линолеуме имеются нарушение целостности покрытия, местами стерта краска; в двух кабинетах русского языка и литературы на линолеуме имеется нарушение целостности покрытия, имеются дыры и местами не закреплены стыки; в кабинете биологии и географии на линолеуме имеется нарушение целостности покрытия, имеются трещины и местами не закреплены стыки; в кабинете физики и химии на линолеуме имеется нарушение целостности покрытия, имеются трещины и дыры; в информационном центре (библиотека) в зоне индивидуальных работ и в зоне групповых работ на линолеуме имеется нарушение целостности покрытия, имеются дыры; перед мастерской для мальчиков и в мастерской для мальчиков полы деревянные, местами стерта краска и между половицами имеются щели.

4. В нарушении п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения профилактического визита в некоторых помещениях школы стены и потолки имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку и дезинфекцию, а именно: в коридоре на первом этаже напротив кабинета замдиректора на потолке имеются следы протеканий; в лаборантской начального класса (2 класс) на потолке отсутствует часть руста, имеются отслоения краски на швах и следы протеканий, на стенах имеются следы протеканий; в кабинете начальных классов (3 класс) на стене имеется трещина; в обеденном зале на потолке на швах отсутствует часть руста и имеются отслоения краски, на стенах над плинтусами внизу имеются трещины и отслоения краски; в спортивном зале на потолке имеются следы протеканий; в раздевалке для девочек перед спортивным залом на стенах около двери имеются отслоения краски; в раздевалке для мальчиков перед спортивным залом не покрашен дверной проем; на лестничной площадке между первым и вторым этажами на потолке и стенах имеются отслоения краски; в зоне рекреации на втором этаже на потолке имеются следы протеканий и признаки поражения грибом; в кабинете музыки на потолке и стенах имеются следы протеканий и отслоения краски; в актовом зале на стене отслоение краски; на втором этаже в коридоре возле музея на потолке и стенах имеются следы протеканий, признаки поражения грибом; в кабинете истории и общества на стене, где располагается доска, внизу над плинтусом имеется отслоение и трещины краски; в кабинете черчения на стенах имеются отслоения краски; в кабинете математики на стене над плинтусом имеются отслоения краски; в холле второго этажа на потолке и на стенах имеются трещины и отслоения краски; в информационном центре (библиотека) в зоне индивидуальных работ на потолке имеются следы протеканий.

5. В нарушении п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20 и п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения профилактического визита горячим водоснабжением не оборудованы (обеспечены) 4 кабинета начальных классов на первом этаже, кабинет физики и химии.

6. В нарушении п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 и п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения профилактического визита горячим водоснабжением не оборудованы (не обеспечены) умывальные раковины перед обеденным залом для соблюдения личной гигиены детьми (4 раковины).

7. В нарушении п.2.16. СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на момент проведения профилактического визита на пищеблоке в моечной для мытья столовой посуды и кухонной посуды на стене возле стеллажей частично отсутствует плитка, имеется трещина, в горячем цеху на потолке на швах имеются трещины, отслоения краски, в помещении для хранения овощей на стенах имеются трещины и отслоения краски, на потолке отсутствует часть руста, имеются отслоения краски.

8. В нарушении п.8.1.10. СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на момент проведения профилактического визита на пищеблоке суточные пробы за обед 16.05.2024г. (макаронны с подливой и котлета) отбираются и хранятся совместно в одной не промаркированной емкости (порционные блюда должны оставаться поштучно, целиком в объёме одной порции и храниться в отдельных емкостях).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю до 08.08.2024

1. Произвести замену стульев в кабинете музыки, в кабинете географии и в обеденном зале
2. Оборудовать в кабинетах начальных классов (с 1-4 классы), в обеденном зале, в кабинете точка роста, в кабинете физики и химии, в кабинете математики, в первом и втором кабинетах русского языка и литературы, в кабинете биологии, в кабинете черчения, в кабинете обществознания и истории и в кабинете географии окна, открываемые в весенний, летний и осенний период москитными сетками.
3. Обеспечить проведение своевременного ремонта полов в обеденном зале; в зоне рекреации на втором этаже; в кабинете географии; в холле второго этажа на; в двух кабинетах русского языка и литературы; в кабинете биологии и географии; в кабинете физики и химии; в информационном центре (библиотека) в зоне индивидуальных работ и в зоне групповых работ; перед мастерской для мальчиков и в мастерской для мальчиков.
4. Обеспечить проведение своевременного ремонта стен и потолка в помещениях школы, а именно: в коридоре на первого этажа напротив кабинета замдиректора на потолке; в лаборантской начального класса (2 класс) на потолке; в кабинете начальных классов (3 класс) на; в обеденном зале на потолке, на стенах над плинтусами; в спортивном зале на потолке; в раздевалке для девочек перед спортивным залом на стенах около двери; в раздевалке для мальчиков перед спортивным залом покрасить дверной проем; на лестничной площадке между первым и вторым этажами на потолке и стенах; в зоне рекреации на втором этаже на потолке; в кабинете музыки на потолке и стенах; в актовом зале на стене; на втором этаже в коридоре возле музея на потолке и стенах; в кабинете истории и общества на стене, где располагается доска, внизу над плинтусом; в кабинете черчения на стенах; в кабинете математики на стене над плинтусом; в холле второго этажа на потолке и на стенах; в информационном центре (библиотека) в зоне индивидуальных работ на потолке.
5. Обеспечить (оборудовать) горячим водоснабжением 4 кабинета начальных классов на первом этаже, кабинет физики и химии
6. Обеспечить (оборудовать) горячим водоснабжением умывальные раковины перед обеденным залом для соблюдения личной гигиены детьми (4 раковины).
7. Обеспечить проведение своевременного ремонта на пищеблоке в моечной для мытья столовой посуды и кухонной посуды на стене возле стеллажей, в горячем цеху на потолке на швах, в помещении для хранения овощей на стенах, на потолке.
8. Обеспечить на пищеблоке отбор и хранение суточных проб в промаркированных емкостях (порционные блюда должны оставаться поштучно, целиком в объеме одной порции и храниться в отдельных емкостях).

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное общеобразовательное учреждение Горицкая средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» Кимрского муниципального округа Тверской области; Тверская область, Кимрский м.о., с. Горицы, пер. Садовый, стр. 1

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском городском округе Тверской области по адресу: Тверская область, г. Кашин, ул. Ленина, д.32/2


тел./факс 2-00-44/2-00-44

казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «12» августа 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Евсеева С.В.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20__ г. _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
